



TÜV NORD CERT

**Bescheinigung über die
Prüfung des Gehäuseschutzgrades**

**Prüflabor
Sicherheit technischer Systeme**

Auftraggeber: Rolec
Gehäuse-Systeme GmbH
Kreuzbreite 2

D – 31737 Rinteln

Prüfgegenstände: Gehäuseserie polyKom
Serien PK und PKH:
Gehäuseserie PK:
PK 081 bis PK 411

Gehäuseserie PKH:
PKH 081 bis PKH 084

Prüfgrundlage: EN 60529: 2000 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
Anforderungen an die Gehäuse-
schutzgrade IP 65
Gehäuse der Kategorie I;
Staubprüfung mit Unterdruck

Bearbeiter: A. Schmidt

Auftragsnummer: 8000307813

Prüfzeitraum: am 10.11.2003

Prüfergebnis: Die Gehäuseserie polyKom erfüllt die Anforderungen der
Gehäuseschutzgrade IP 65

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG
Am TÜV 1

D – 30519 Hannover

Hannover den 25.11.2003

K. H. Schwedt
Leiter des Prüflabors
Sicherheit technischer Systeme