



TÜV NORD CERT

**Bescheinigung über die
Prüfung des Gehäuseschutzgrades**

Nr. 78/781/551668/A

**Prüflabor
Sicherheit technischer Systeme**

Auftraggeber: Rolec
Gehäuse-Systeme GmbH
Kreuzbreite 2

D – 31737 Rinteln

Prüfgegenstände: Gehäuseserie mobilCase

Ausführungen:

P 80-1 DF/DK

P 100-1 DF/DK

Prüfgrundlage: EN 60529: 2000 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
Anforderungen an den Gehäuseschutzgrad IP 65
Gehäuse der Kategorie I;
Staubprüfung mit Unterdruck

Bearbeiter: A. Schmidt

Auftragsnummer: 8000551668

Prüfzeitraum: vom 06.08.2004 bis 02.09.2004

Prüfergebnis: Die Gehäuseserie mobilCase erfüllt in den vorgenannten Ausführungen die Anforderungen des Gehäuseschutzgrades IP 65

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG
Am TÜV 1

D – 30519 Hannover

Hannover den 08.09.2004

K. H. Schwedt
Leiter des Prüflabors
Sicherheit technischer Systeme



TÜV NORD CERT

**Bescheinigung über die
Prüfung des Gehäuseschutzgrades**

Nr. 78/781/551668/B

**Prüflabor
Sicherheit technischer Systeme**

Auftraggeber: Rolec
Gehäuse-Systeme GmbH
Kreuzbreite 2

D – 31737 Rinteln

Prüfgegenstände: Gehäuseserie mobilCase

Ausführungen:

P 80-2 DF/DK

P 100-2 DF/DK

Prüfgrundlage: EN 60529: 2000 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
Anforderungen an den Gehäuseschutzgrad IP 54
Gehäuse der Kategorie I;
Staubprüfung mit Unterdruck

Bearbeiter: A. Schmidt

Auftragsnummer: 8000551668

Prüfzeitraum: vom 06.08.2004 bis 02.09.2004

Prüfergebnis: Die Gehäuseserie mobilCase erfüllt die Anforderungen des Gehäuseschutzgrades IP 54

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG
Am TÜV 1

D – 30519 Hannover

Hannover den 08.09.2004

K. H. Schwedt
Leiter des Prüflabors
Sicherheit technischer Systeme