



TÜV NORD CERT

**Bescheinigung über die
Prüfung des Gehäuseschutzgrades**

Prüflabor
Sicherheit technischer Systeme

Auftraggeber: Rolec
Gehäuse-Systeme GmbH
Kreuzbreite 2

D – 31737 Rinteln

Prüfgegenstände: Gehäuseserie aluKom
Serie:
AK 060 bis AK 312

Prüfgrundlage: EN 60529: 2000 Schutzarten durch Gehäuse (IP-Code)
Anforderungen an die Gehäuse-
schutzgrade IP 66 und IP 67
Gehäuse der Kategorie I;
Staubprüfung mit Unterdruck

Bearbeiter: A. Schmidt

Auftragsnummer: 8000307813

Prüfzeitraum: vom 25.08.2003 bis 08.09.2003

Prüfergebnis: Die Gehäuseserie aluKom erfüllt die Anforderungen der
Gehäuseschutzgrade IP 66 und IP 67

TÜV NORD CERT GmbH & Co. KG
Am TÜV 1

D – 30519 Hannover

Hannover den 08.09.2003

K. H. Schwedt
Leiter des Prüflabors
Sicherheit technischer Systeme